



Оптиковолокonné  
Системы

Акционерное общество

optibet.ru | info@optibet.ru

РФ, 430006, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Лодыгина, 13

Тел./факс: (8342) 33-36-88, 33-36-89

ОГРН 1081327000260. ИНН / КПП 1327005922 / 132701001

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора-  
главный инженер

АО «Оптиковолокonné Системы»

\_\_\_\_\_  
Д.А. Танякин  
25.08.2022г.

## Техническое задание

на приобретение аккумуляторных батарей CSB HRL 12540W

**Место поставки:** Республика Мордовия, город Саранск, улица Лодыгина, дом 13.

Транспортировка продукции до склада Заказчика и погрузо-разгрузочные работы должны осуществляться силами и за счет средств Поставщика.

**Задание:** закупка аккумуляторных батарей CSB HRL 12540W в количестве – 10 шт.

**Качество продукции** подтверждается паспортами качества, сертификатами соответствия, обязательными для данного вида продукции, и иными документами, подтверждающими качество продукции, оформленными в соответствии с действующим законодательством РФ.

Продукция должна быть новой (не более 3 месяцев), оригинальной, не восстановленной, не бывшей в эксплуатации, не заложенной, не арестованной, не являться предметом иска третьих лиц.

### Технические характеристики аккумуляторной батареи CSB HRL 12540W:

Технические характеристики:	
Напряжение блока	12 В
Мощность	540 Вт при 15 минутном разряде до напряжения 1.67В на ячейку (при 25°C)
Эквивалентная ёмкость $C_{20}$	135 Ач
Вес	43,9 кг
Макс. ток разряда	800 А (5 сек)
Внутреннее сопротивление	4 мОм
Допустимый макс. ток заряда	54 А
Напряжение подзаряда	13,5 - 13,8 Вольт / батарею при 25°C
Ускоренный и циклический режимы	14,4 - 15,0 Вольт / батарею при 25°C
Клеммы	Под болт М6
Материал корпуса	Полипропилен(UL94-HB), либо неподдерживающий горение (UL94-V0)
Размеры (Д x Ш x В)	343x170x274мм

Составил:

Зам.руководителя ИС-гл.энергетик

\_\_\_\_\_

В.А. Кузнецов